



No:23030086

检 测 报 告

TESTING REPORT

样 品 名 称:聚合氯化铝
Sample

送 样 单 位: 河南爱森絮凝剂有限公司
Inspected Unit

生 产 单 位: 河南爱森絮凝剂有限公司
Manufacturer

委 托 单 位: /
Clientele

检 测 类 别: 委托检测
Inspection Sort



河 南 省 分 析 测 试 研 究 中 心

Henan Research Center for Testing and Analysis

河南省分析测试研究中心

检测报告

No:23030086

第1页 共2页

样品名称	聚合氯化铝		
检测类别	委托检测	型号规格	≥29%
样品数量	100g	商 标	/
样品性状	黄色固体		
送样单位	河南爱森絮凝剂有限公司		
生产厂家	河南爱森絮凝剂有限公司		
送样编号	202301		
抽样地点	/		
抽送样时间	2023年03月09日	抽送样人	/
抽样基数	/	原编号或生产日期	2023年03月01日
检测项目	pH值(10g/L水溶液); 不溶物的质量分数; 镉含量; 铬含量; 汞含量; 铅含量; 砷含量; 铁的质量分数; 盐基度; 氧化铝(Al ₂ O ₃)的质量分数		
检测依据	GB 15892-2020		
仪器设备	TAS-990		
综合判定	/		
检测日期	2023年03月09日	签发日期	2023年03月16日
备 注	/		



主 检 王杏莉

审 核 张倩

批 准 谢世超

河南省分析测试研究中心
检测报告

No:23030086

第 2 页 共 2 页

检测项目	单位	检测结果
氧化铝 (Al ₂ O ₃) 的质量分数,	%	30.6
盐基度,	%	75.9
水不溶物的质量分数,	%	0.0
pH 值 (10g/L 水溶液)	-	4.0
铁 (Fe) 的质量分数,	%	0.05
镉含量,	w/%	<0.00005
铅含量,	w/%	<0.0002
铬含量,	w/%	0.00027
汞含量,	w/%	<0.00002
砷含量,	w/%	<0.0001

以下空白